

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** pukul **09:30 WIB** bertempat di Kantor PT. KAI Commuter Jabodetabek, Stasiun Juanda Lt. 2 Jl. Ir. H. Juanda I – Jakarta Pusat, telah diadakan penjelasan (Aanwijzing) untuk pengadaan:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama Kegiatan    | : Pengadaan dan Pemasangan Generator atau Genset 100 KVA Stasiun Bogor PT. KAI Commuter Jabodetabek |
| 2. RKS Nomor        | : 35/LL/NONSAR/KCJ/RKS/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017  |
| 3. Pengumuman Nomor | : 35/LL/NONSAR/KCJ/PEN/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017  |

**Hasil :**

1. Panitia telah melaksanakan penjelasan dan menjawab semua pertanyaan sesuai dengan ketentuan pada surat Pengumuman/Undangan dan dokumen RKS/KAK diatas.
2. Pertanyaanyang diajukan oleh peserta adalah pertanyaan umum dan telah dijawab oleh Panitia.
3. Peserta sudah mengerti terhadap seluruh isi dan ketentuan di dalam dokumen lelang.
4. Bila ada perubahan maka perubahan tersebut menjadi ketentuan yang mengikat.

**A. PERUBAHAN**

No.	Dokumen	Sebelumnya	Menjadi
1.	RKS 35/LL/NONSAR/KCJ/RKS/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017 BAB II, A. DATA LELANG No. 9.1	9.1 Batas akhir waktu penyampaian penawaran pada : Hari / Tanggal : Senin, 12 Juni 2017 Jam : 14:00 WIB Tempat : Kantor PT. KAI Commuter Jabodetabek, Stasiun Juanda, Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat (Lobby Utara)	9.1 Batas akhir waktu penyampaian penawaran pada : Hari / Tanggal : Senin, 12 Juni 2017 Jam : 14:00 WIB Tempat : Kantor PT. KAI Commuter Jabodetabek, Stasiun Juanda, Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat
2.	RKS 35/LL/NONSAR/KCJ/RKS/VI/2017, tanggal 05 Juni 2017 BAB II, A. DATA LELANG No. 12	Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan :  a. sanggup memberikan jaminan pemeliharaan minimum selama 12 (dua belas) bulan. b. bahwa copy dokumen COO ( <i>Certificate of Origin</i> ) barang yang dimaksud adalah benar. c. bersedia menyerahkan <i>As build Drawing</i> .	Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan :  a. Sanggup memberikan jaminan pemeliharaan minimum selama 12 (dua belas) bulan. <b>b. Akan memberikan dokumen COO (<i>Certificate of Origin</i>) bila ditunjuk sebagai pemenang.</b> c. Bersedia menyerahkan <i>As build Drawing</i> .

**B. PERTANYAAN-JAWABAN**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang dimaksud dengan Jaminan Sanggah ?	Jaminan yang diberikan oleh peserta bila tidak setuju dengan hasil keputusan pemenang yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan dan berniat mengajukan sanggahan.
2.	Apakah Perusahaan dengan SIUP menengah namun memiliki SBU golongan kecil dapat mengikuti pengadaan ini ?	Tidak, sesuai dengan persyaratan di dalam RKS.
3.	Apakah boleh melampirkan Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP tahun 2016 saja ?	Tidak, harus sesuai persyaratan dalam daftar simak.
4.	Dokumen apa sajakah yang dapat disusulkan pada saat pembukaan dokumen penawaran ?	Dokumen yang sifatnya tidak substantif yang dapat disusulkan adalah : Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, SIUP, SPT Pajak tahunan dan SPT masa bulanan, SK Domisili, NPWP, TDP, PKP, copy kontrak dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP.
5.	<i>Certificate Of Origin</i> berasal dari Negara mana?	Jepang atau Eropa.
6.	Apakah yang dimaksud dengan Surat Dukungan Asli dari pabrik atau Indonesia Authorized Distributor ?	Perusahaan yang akan mengikuti lelang harus memiliki Surat Dukungan dari Pabrik atau Distributor.

<b>7.</b>	Apakah harga sudah termasuk Panel ATS dan kabel ?	Ya.
<b>8.</b>	Apakah bisa menawarkan Genset lebih dari 100 KVA ?	Ya, minimal 100 KVA.
<b>9.</b>	Kapan pengetesan beban dilakukan ?	Pengetesan beban dilakukan sebelum pengujian oleh User dan Tim Logistik.
<b>10.</b>	Berapa kira-kira kebutuhan panjang kabel ?	± 5 – 10 Meter.
<b>11.</b>	Dimanakah letak panel ATS ?	Di dinding sebelah kanan pintu masuk, sebelah panel listrik yang ada.
<b>12.</b>	Kapankah waktu untuk memasukan genset ke dalam ruangan ?	Setelah parkir motor tidak ada yang menghalangi pintu masuk ke ruang genset/setelah parkir sepi.
<b>13.</b>	Kemanakah arah knalpot dan exhaust ?	Disesuaikan/ke arah yang sudah ditentukan.
<b>14.</b>	Bagaimana untuk kabel ke PLN ?	Sudah disediakan/tersedia tinggal <i>connect</i> .

**Peserta/Perusahaan yang hadir : 2 (Dua) Perusahaan**

Daftar Hadir Rapat Penjelasan terlampir pada berita acara ini.

Panitia mengirim/memberikan Berita Acara Penjelasan dan Perubahannya kepada seluruh peserta Rapat Penjelasan pengadaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

User  
Asisten Manager Mekanikal Elektrikal Lintas

TTD

Panitia Pengadaan Non Sarana  
PT. KAI Commuter Jabodetabek  
Ketua

TTD

